

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	儲槽腳座基礎固定螺栓銹蝕
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	高壓氣體勞工安全規則

1. 缺陷概述:



儲槽腳座基礎螺栓銹蝕

2. 改善建議:螺栓應更換平時應落實自動檢查並注意防銹保養處理。